



認定番号 2312-029001-81

認定合格証

緊結部付布材

LNA-1800G

(LNA-1500G

LNA-1200G

LNA-900G

LNA-600G

LNA-400G

LNA-300G

LNA-200G

LNA-1100G

LNA-700G)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年12月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2312-029001-8101

発行日：2023年12月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付布材 LNA-1800G 5本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年12月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 緊結部及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上					平均値 10.0 kN以上

(2)-2 緊結部のすべり量及び引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1		2		3		4		5		平均値
荷重7.0kNにおけるすべり量[mm]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
強度[kN]	24.58		23.03		25.51		23.52		24.35		24.1
認定基準による値	すべり量		5mm 以下								
	強度		強度 9.00 kN 以上					平均値 10.0 kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし