



認定番号 2407-029001-46

認定合格証


防音パネル等の取付け用クランプ(標準型)
CY-55

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 7月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2407-029001-4601

発行日：2024年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 堀澤 康夫



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 防音パネル等の取付け用クランプ(標準型)CY-55 10個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「防音パネル等の取付け用クランプ」
- 試験実施日 2024年6月26日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体組 No.	1		2		3		4		5		平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
強度[kN]	12	中止	12	中止	12	中止	12	中止	12	中止	—
認定基準による値	強度 5.59kN以上					平均値 6.18kN以上					

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし